

Представление

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

№ 00016 -13

от « 21 » февраля 2022г.

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, В.Мамонском районах Симонов Николай Серафимович,

рассмотрев административный материал: акт проверки № 00012-13 от 24.01.2022г. по результатам проведённых плановых надзорных мероприятий в отношении юридического лица - Казённое учреждение Воронежской области «Верхнемамонский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних»,

юридический адрес: Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, ул.22 партсъезда, д. 53;

фактический адрес: Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, ул.22 партсъезда, д. 53, ОГРН 1023601072648, ИНН 3606003735, с указанием выявленных нарушений обязательных требований санитарного законодательства, а именно:

- юридическим лицом - КУ ВО «Верхнемамонский СРЦдН» производственный лабораторный контроль за условиями труда и качеством вырабатываемой продукции на пищеблоке не осуществляется,

- суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах), указанные в примерных 14-дневных меню для организации питания детей и подростков возрастных категории 3-6 лет, 7-11 лет, 12-18 лет не соответствуют требованиям таблицы №3 приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; масса порций блюд для питания детей 12-18 лет не соответствует таблице №1 приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах № 38 от 11.02.2022),

- приборы для обеззараживания воздуха в зонах приготовления холодных блюд, мяса, рыбы, овощей не установлены; для соблюдения технологии приготовления блюд набор имеющегося технологического оборудования производственных цехов недостаточен – отсутствует оборудование для приготовления блюд щадящего, диетического питания (протирочная машина, пароконвектомат); для приготовления блюд используется кухонная посуда из пищевого алюминия; для работы с тестом отсутствует столешница (съёмная доска) выполненная из дерева твердых лиственных пород,

- данные об обследовании технического состояния систем вентиляции здания социально-реабилитационного центра (ревизия, очистка и контроль эффективности) за последние 10 лет не представлены,

– не обеспечены условия для проживания и организации учебного процесса в помещениях 2-го этажа здания - потолки, стены, полы имеют дефекты и механические повреждения не допускающие качественное проведение влажной обработки и дезинфекции что создает угрозу причинения вреда здоровью детей и персонала учреждения и может явиться причиной возникновения заболеваний

и что является нарушением статьи 28, статьи 32 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 - ФЗ от 30.03.1999г.; статьи 32 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 - ФЗ от 30.03.1999г.; п.2.6 раздела II СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 27 марта 2007 года), п.1.8 раздела I; п.2.4, п.п.2.4.6, п.п.п.2.4.6.2; п.2.7, п.п.2.7.4; п.2.5, п.п.2.5.2, п.п.2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.1 раздела II; п. 8.1., п.п.8.1.2 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Выявленные нарушения допущены в связи с отсутствием должного контроля со стороны законного представителя юридического лица – директора КУ ВО «Верхнемамонский СРЦдН» Шпиловой Надежды Борисовны.

В соответствии ст. 29.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ,

ПРЕДЛАГАЮ:


Директору Казённого учреждения Воронежской области «Верхнемамонский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних» Шпиловой Надежде Борисовне

✓ 1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений санитарного законодательства, устранить причины и условия, способствующие в совершении административных правонарушений.

✓ 2. За допущенные нарушения привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

3. О результатах рассмотрения представления **сообщить письменно в установленный законом месячный срок** в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах по адресу: Воронежская область, г.Павловск, ул. К.Готвальда, д.12.

Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора
по Воронежской области в Павловском,
Богучарском, Верхнемамонском районах



/Н.С. Симонов/

Расписка в получении представления
Представление получила:

Директор КУ ВО
«Верхнемамонский СРЦдН» Шпилова н.Б. ✓

«___» _____ 2022г.

22 февраля

Об ответственности за невыполнение представления в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предупреждена:

Директор КУ ВО
«Верхнемамонский СРЦдН» Шпилова н.Б. ✓

«___» _____ 2022г.

22 февраля