



338469 321305

Директору КУ ВО  
«Верхнемамонский СРЦДН»

Шипиловой Н.Б.

ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА  
ВЕРХНЕМАМОНСКОГО РАЙОНА

ул. 60 лет Октября, д. 12, с. Верхний Мамон,  
396460 Тел./факс (47355) 5-61-85

24.04.2023 № 2-2-2023

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства о пожарной  
безопасности в месте массового  
пребывания граждан

Прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры области проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности на объекте массового пребывания граждан, в том числе несовершеннолетних в КУ ВО «Верхнемамонский СРЦДН».

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В соответствии со ст. 37 Закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Вместе с тем, вопреки вышеуказанным требованиям, а также вопреки ст.ст.1, 4, 5, ч.ч. 1, 3 ст.6, ст. 89 СП 1.13130.2020, п. 4.3.12 СП 52.13330.2016, п. 7.6, п.п. 14, 12, 27 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.4 Приказа МЧС России от 20.07.2020 N 539» СП 486.1311500.2020 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной

Прокуратура Верхнемамонского района  
Воронежской области

№ 2-2-2023/Прдл72-23-20200017

безопасности» в здании КУ ВО «Верхнемамонский СРЦДН» на путях эвакуации размещается мебель и другие предметы; на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330; не обеспечено наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания дверных ручек, устройств «антипаника»; чердачное помещение в здании, класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не оборудовано системой пожарной сигнализации; не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий.

Допущенные нарушения законодательства влекут за собой угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, находящихся в КУ ВО «Верхнемамонский СРЦДН», в том числе несовершеннолетних и стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными за пожарную безопасность должностными лицами, а также ввиду ненадлежащего контроля за их действиями со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **ПРЕДЛАГАЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района. Принять меры по устранению нарушений закона, причин и условий им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос об ответственности соответствующих должностных лиц, по чьей вине указанное стало возможным.
3. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Прокурор района  
старший советник юстиции

С.В. Беленко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 37E28E53DCB9F6811BC24BDA19C8105E  
Владелец **Беленко Сергей Васильевич**  
Действителен с 09.03.2023 по 01.06.2024

**РЕШЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ**

24 апреля 2023


№ 4-А

Прокурор Верхнемамонского района Воронежской области старший советник юстиции С.В. Беленко

**Р Е Ш И Л:**

1. Провести проверку КУ ВО «Верхнемамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
2. Обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства
3. Поручение прокуратуры области о проведении проверки соблюдения законодательства об обеспечении безопасности несовершеннолетних в учреждениях социальной инфраструктуры, образования и здравоохранения
4. Исполнения законодательства об охране и антитеррористической защищенности объекта (территории), соблюдение требований пожарной безопасности, исправности инженерно-технических средств и систем охраны
5. Установить срок проведения проверки с 24.04.2023 по 24.04.2023
6. Поручить проведение проверки: заместителю прокурора Верхнемамонского района Азарову Д.Н.
7. Довести настоящее решение до сведения директора КУ ВО «Верхнемамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Прокурор района  
старший советник юстиции



С.В. Беленко